

Прокуратурой Межевского района при осуществлении надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в ходе которой в деятельности администрации Межевского муниципального округа Костромской области выявлены отдельные нарушения требований указанного законодательства.

Проверкой установлено, что в систему водоснабжения с. Георгиевское Межевского муниципального округа Костромской области входит артезианская скважина № 5 (№ 4509), расположенная по адресу: 157420, Костромская обл., Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Колхозная, собственником которой является муниципальное образование Межевской муниципальный округ Костромской области.

В настоящее время скважина № 4509 резервной скважины не имеет, что в случае возникновения аварийной ситуации может повлечь за собой долгосрочный перерыв в подаче коммунальной услуги «холодное водоснабжение» и, как следствие, нарушение права неопределенного круга лиц на получение коммунальных услуг надлежащего качества, нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вместе с тем, в непосредственной близости от скважины № 4509 расположена артезианская скважина № 4095, собственником которой является муниципальное образование Межевской муниципальный округ Костромской области.

По результатам проверки прокуратурой района в Кологривский районный суд направлено исковое заявление об обязанности администрации Межевского муниципального округа Костромской области оборудовать артезианскую скважину № 5 (№ 4509) резервной водозаборной скважиной.

По результатам судебного заседания требования прокуратуры удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.